

水 質 基 準

1 し尿浄化槽からの放流水

項 目	単 位	許 容 限 度
生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量	1 リットルにつき ミリグラム	90以下 (処理対象人員10人槽まで) 60以下 (" 11人槽～ 50人槽まで) 30以下 (" 51人槽以上)

2 排水処理槽からの放流水

項 目	単 位	許 容 限 度
生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量	1 リットルにつき ミリグラム	60以下 (放水量1日5 m ³ 未満) 30以下 (" " 5 m ³ 以上)
化 学 的 酸 素 要 求 量	"	60以下 (放水量1日5 m ³ 未満) 30以下 (" " 5 m ³ 以上)
有機浮遊物質	"	60以下 (放水量1日5 m ³ 未満) 30以下 (" " 5 m ³ 以上)
水素イオン濃度	水 素 指 数	5.8以上～8.6以下